



REPUBLIKA HRVATSKA  
**MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA**  
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE  
PODRUČNI URED CIVILNE ZAŠTITE RIJEKA  
SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE GOSPIĆ  
ODJEL INSPEKCIJE

KLASA: UP/I-245-02/24-06/167

URBROJ: 511-01-376-24-2

Gospić, 9. srpnja 2024.

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstvo Civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Rijeka, Služba civilne zaštite Gospić, Odjel inspekcije, OIB 36162371878, u predmetu poduzimanja mjera zaštite od požara u trgovačkom društvu Proizvodnja Maun d.o.o. u stečaju, Glina, Ulica Žrtava Domovinskog Rata 23, na temelju članka 54. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine br. 92/10, 114/22), članka 96. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine br. 47/09, 110/21), po službenoj dužnosti donosi

### RJEŠENJE

Proizvodnja Maun d.o.o. u stečaju, Glina, Ulica Žrtava Domovinskog Rata 23, dužana je pored ostalih, provesti slijedeće mjere zaštite od požara u pogonu (građevinama i prostoru) upisanom u ZK uložak 1498, K.O. Štikada i ZK uložak 2138. K.O. Štikada u Štikadi:

1. Dovezenu i uskladištenu plastiku, automobilske, kamionske gume i drugu plastičnu ambalažu u objektima i na otvorenom (u dvorištu pogona) skladištiti u propisne požarne odjeljke tako da im je moguć pristup s dvije duže strane radi sprječavanja širenja i gašenja požara (odmaknuti od zida objekta i ograde dvorišta pogona).
2. Prostor dvorišta pogona a posebno oko ograde dvorišta održavati očišćen od zapaljivog materijala (trave i drvenog i plastičnog materijala) radi sprječavanja širenja požara s okolnog prostora na pogon.
3. Ishoditi i ovom tijelu dostaviti Uvjerenje o ispravnosti unutarnje i vanjske hidrantske mreže.
4. Ishoditi ovom tijelu dostaviti Zapisnik o ispitivanju sustava zaštite od djelovanja munje s pozitivnim nalazom.
5. Postaviti dovoljan broj vatrogasnih aparata s valjanim periodičnim pregledom te voditi evidenciju o redovnom pregledu vatrogasnih aparata.



Rok za provedbu mjera ovog rješenja je 30 dana od dana pravomoćnosti ovog rješenja i isto je potrebno provoditi trajno.

O provedenim mjerama Proizvodnja Maun d.o.o. u stečaju, Žrtava Domovinskog Rata 23, Glina odnosno stečajna upraviteljica Marina Mamić, Kruga 9, Zagreb, dužna je pismeno izvijestiti ovaj Odjel inspekcije najkasnije u roku 8 dana od isteka roka propisanog u izreci.

### O b r a z l o ž e n j e

Ovlaštena službena osoba Odjela inspekcije, Službe civilne zaštite Gospić, izvršila je inspekcijski nadzor objekata i prostora trgovačkog društva Proizvodnja Maun u stečaju d.o.o. upisanih u ZK uložak 1498, K.O. Štikada i ZK uložak 2138. K.O. Štikada u Štikadi dana 28.03.2024. godine u vremenu od 11:00 sati do 13.30 sati u nazočnosti stečajne upraviteljice Marine Mamić iz Zagreba, Kruga 9, inspektora zaštite okoliša, Ivana Ivančića, bivšeg zakonskog zastupnika i predstavnika Croatia Banke i tom prilikom ustanovila da ima nedostataka u pogledu zaštite od požara. Svi utvrđeni nedostaci upisani su u Zapisnik, Klasa: 245-02/24-01/528, Urbroj: 511-01-376-24-1 od 28.03.2024. godine, koji su nazočni bez primjedbi potpisali nakon čitanja. Jedino je gospodin Ivančić izjavio da će se naknadno pisanim putem očitovati na zapisnik, a što do dana današnjeg nije učinjeno. Prilikom nadzora konstatirano je da je u pogonu uskladištena veća količina plastičnog materijala i guma i da su uskladišteni u objektima i na otvorenom. Također je utvrđeno da je materijal uskladišten u balama i rasutom obliku na hrpama koje su preko 40m dužine i da je složen u visinu do 5 bala (ukupno prema izjavi bivšeg zakonskog zastupnika oko 1500 tona plastike i oko 1000 tona guma) i da oko uskladištenog materijala nije moguća komunikacija vatrogasnim vozilom te da je prostor uz neposredno ogradu da je dvorište zaraslo u travu (neodržavano). Pored toga utvrđeno je da je izvedena hidrantska mreža za koju prilikom nadzora nije predloženo uvjerenje o ispravnosti, kao i da objekti posjeduju zaštitu od munje za koju nije predložen zapisnik o ispitivanju s pozitivnom nalazom. Također je utvrđeno da se u objektima nalazi nekoliko vatrogasnih aparata kojima je periodični pregled vrijedio do 07.2010. godine i da o aparatima nema propisane evidencije..

Mjere propisane izrekom rješenja temelje se na slijedećim zakonskim i podzakonskim aktima:

- mjera naložena točkom 1. izreke ovog rješenja temelji se na članku 54. stavku 1. točki 1. Zakona o zaštiti od požara (NN br. 92/10, 114/22), a propisana je smjernicom broj:32/2023 Europske konfederacije udruga za zaštitu od požara (CFPA-Europe);
- mjera naložena točkom 2. izreke ovog rješenja temelji se na članku 54. stavku 1, točki 5. Zakona o zaštiti od požara i pravilima tehničke prakse;
- mjera naložena točkom 3. izreke ovog rješenja temelji se na članku 40. stavku 1. Zakona o zaštiti od požara, a propisana je člankom 22. Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06);
- mjera naložena točkom 4. izreke ovog rješenja temelji na članku 38. stavku 2. Zakona o zaštiti od požara, a pripisana je Tehničkim propisom za sustave zaštite djelovanja munje na građevinama;



- mjera naložena točkom 5. izreke ovog rješenja temelji se na članku 41. Zakona o zaštiti od požara;

Rok za provođenje mjera određen je sukladno članku 79. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" br. 47/09).

### UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Ukoliko Proizvodnji Maun d.o.o. u stečaju, odnosno zakonskom predstavniku - stečajnoj upraviteljici određeni vremenski rok za provedbu mjera ovoga rješenja zbog opravdanih razloga ne bude dovoljan, na temelju članka 79. stavka 3. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine br. 47/09, 110/21) može se podnijeti zahtjev ovome tijelu za produljenjem roka, najkasnije 8 dana prije isteka roka.

Sukladno članku 105. Zakona o općem upravnom postupku, protiv ovoga rješenja može se izjaviti žalba, koja mora sadržavati sve odredbe članka 108. istog Zakona. Sukladno člancima 109. i 110. istog Zakona žalba se predaje ovom Odjelu Inspekcije, Službe civilne zaštite Gospić, na adresu Kaniža Gospićka 4/a, 53000 Gospić na ili na adrese elektronske pošte: inspekcija.gospic@civilna-zastita.hr u roku od 15 dana po primitku rješenja u pisanom obliku, neposredno ili poštom, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik. O žalbi odlučuje Komisija za žalbe, MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE.

Na žalbu se ne plaća upravna pristojba.

Ukoliko se u roku određenim ovim rješenjem ne provedu naložene mjere ili stranka ne uloži žalbu na rješenje sukladno članku 65. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine br. 92/10, 114/22), pokrenuti će se prekršajni postupak.



Dostaviti:

- Proizvodnja Maun d.o.o u stečaju, Žrtava Domovinskog Rata 23, 44400 Glina
- ⊖Marina Mamić, Kruge 9, 10000 Zagreb, zakonski zastupnik-stečajna upraviteljica
- u spis- pismohrana ovdje,