



REPUBLIKA HRVATSKA

P/22211469

DRŽAVNI INSPEKTORAT

Središnji ured

Sektor za nadzor rudarstva, energetike i
opreme pod tlakom

Služba nadzora u području opreme pod
tlakom

KLASA: 313-01/23-05/5

URBROJ: 443-01-12-03-23-3

Gospić, 19. travnja 2023. godine

ZAPISNIK

o utvrđivanju činjeničnog stanja nakon uvida u dokumentaciju vezanu uz pregled spremnika UNP-a koju je inspektoru na uvid predao predstavnik poslodavca, radi dokazivanja otklanjanja nedostataka utvrđenih u inspekcijskom nadzoru. Zapisnik je sastavljen u uredskom prostoru na adresi Gospić, Smiljanska 15A.

Predmet nadzora: Primjena zakona i drugih propisa u području opreme pod tlakom – otklanjanje nedostataka utvrđenih u inspekcijskom nadzoru obavljenim 03. ožujka 2023. godine nad gospodarskim subjektom **Bigrom d.o.o.**; Zapisnik KLASA: 313-01/23-05/5, URBROJ: 443-01-12-03-23-1.

Nadzor je obavio:

Hrabroslav Reljić, dipl. ing. stroj. – viši inspektor opreme pod tlakom – samostalni izvršitelj

Sudionik u nadzoru:

Ankica Borčić, SSS, voditelj knjigovodstva, OI 110196210 izdana od PU Ličko-Senjska, OIB 11141773697, a.s. Gospić, Bilaj 11, mob.098/96 95 593

Nadzor je obavljen temeljem ovlaštenja iz članka 4. i 61-66. Zakona o Državnom inspektoratu („Narodne novine“ br. 115/18, 117/21), temeljem ovlaštenja iz članka 23. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti („Narodne novine“ br. 126/21) i temeljem ovlaštenja iz članka 44. Zakona o energiji („Narodne novine“ br. 120/12, 14/14 102/15 i 68/18).

Inspekcijski nadzor je obavljen radi kontrole primjene propisa u području opreme pod tlakom temeljem odredbi slijedećih pravilnika:

Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom visoke razine opasnosti („Narodne novine“ br. 75/20)

Pravilnik o tlačnoj opremi („Narodne novine“ br. 79/16)

Započeto u 11:00 sati.

1

Utvrđeno činjenično stanje:

Za horizontalni spremnik UNP-a, tvornički broj 2014, evidencijski broj ZG 24153 predložen je Montažni dnevnik ovlaštene tvrtke STS Plin d.o.o. iz kojeg je razvidno da je navedeni spremnik razmontiran i odvezen, odnosno otkupljen od strane STS Plin d.o.o. Isto je potvrđeno i uvidom na licu mjesta na adresi Gospić, Bilaj 1.

Nedostaci utvrđeni u inspekcijskom nadzoru 03.03.2023. godine su otklonjeni.

Zapisnik je sačinjen u dva primjerka. Jedan se osobno uručuje predstavniku poslodavca, a drugi zadržava inspektor.

Ankica Borčić se obavezuje odmah dostaviti Zapisnik prvo ovlaštenoj osobi poslodavca te ukoliko se ista ne očituje u roku tri dana smatrati će se da nema primjedbi.

Dovršeno u 14:00 sati.

Za stranku:

INIGRAM d.o.o.
u stečaju
Gospić / Kukljić 65
OIB: 55104092057

Inspektor:

