

## ZAPISNIK O UTVRĐAVINJU KVARA NA INSTALACIJI KAPELSKA 51/B

Pregledom instalacijalacija hidrantske mreže na objektu Kapelska 51/B utvrđeno je da je instalacija hidrantske mreže ispravna do okna iz kojega se napaja poslovni/skladišni prostor Imal-plast d.o.o..

Na navedenoj lokaciji postoji nastavak hidrantske mreže za ostatak objekta. Obzirom da se cijeli objekat napaja iz istog hidrantskog voda, pretpostavka je da instalacija ima gubitke na dijelu hidrantskog voda iza okna u koje je spojeno napajanje tvtkr Imal-plast do.o.o.

**VODOS** d.o.o.

Osijek, Sv. L. B. Mandića 189/d

OIB: 13046742847

Za Vodos d.o.o.

Mihael Birčić