

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

RC Zagreb, Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb

(adresa nadležne jedinice)

12-12-2018

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA: _____

UR. BROJ: _____

Nadležni trgovački sud Zagreb

Poslovni broj spisa st-2481/2018-17

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv **Eko plamen Štimac d.o.o.**

OIB **60384488368**

Adresa / sjedište

Ivana Gorana Kovačića 19, 10370 Dugo Selo

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv **Tehnika d.d.**

OIB **73037001250**

Adresa / sjedište

Ulica grada Vukovara 274, 10000 Zagreb

PODACI O TRAŽBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

Iznos dospjele tražbine = **11.357,50 (kn)**

Glavnica **11.357,50 (kn)**

Kamate _____ (kn)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka **11.357,50. (kn)**

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

Račun broj 17090129/30.09.2017. i 18020030/28.02.2018.

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / **NE** za iznos _____ (kn)

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje **ODRIČEM / NE ODRIČEM**

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja **PRISTAJEM / NE PRISTAJEM**

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja **PRISTAJEM / NE PRISTAJEM**

Mjesto i datum
Dugo Selo, 07.12.2018.

Potpis vjerovnika

~~eko-plamen~~

Štampar: 1:1:1

Dugo Selo

eko plamen Štimac d.o.o.

servis i montaža plamenika

♦ 10370 Dugo Selo ♦ I.G. Kovačića 19 ♦ OIB: 60384488368 ♦ IBAN: HR8323600001102629207

TEHNIKA d.d.
Ul. Grada Vukovara 274
10000 Zagreb

R - 1
Dugo Selo, 28.02.2018. 14:39
Dospijeće: 15.03.2018.
Podaci o kupcu:
šifra: 000988 OIB: 73037001250
tel: 6188-224 faks: 6187-697
Naš znak: S-01/A-Popr.

Račun 18020030

Fiskalni broj računa: 117-1-6

Na temelju radnog naloga broj 018/IL od 26.02.2018. zaračunavamo Vam dolje navedena dobra:

Rb.	Šifra	Naziv artikla	P%	JM	Količina	V Cijena	Rbt%	V Iznos
1	8	RADNI SAT	25	sat	4	180,00		720,00
2	9	PUTNI SAT	25	sat	2	130,00		260,00
3	10	KILOMETRI	25	km	50	3,50		175,00

Način plaćanja: transakcijski račun

Platiti cijeli iznos u roku od 15 dana

U nalogu za plaćanje pozovite se na broj HR01 18020030-10

Ukupno bez poreza: 1.155,00
Pdv osnovica (25%): 1.155,00
Pdv (25%): 288,75
Iznos računa (HRK): **1.443,75**

Za prekoračenje valute plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu!!!!

Roba je vlasništvo Eko plamen Štimac d.o.o. do podmirenja računa

U slučaju ne ispunjenja dospjele novčane obveze - vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave (ovog računa)

Direktor: Ivan Štimac

eko plamen

Štimac d.o.o.

Dugo Selo

eko plamen Štimac d.o.o.

SERVIS I MONTAŽA PLAMENIKA

10370 DUGO SELO
I. G. KOVAČIĆA 19

Tel.: (01) 2775-555, 2753-686
Fax: (01) 2754-710
Mob: (098) 353-821

e-mail: info@ekoplamenstimac.hr
web: www.ekoplamenstimac.hr
OIB: 60384488368

IZVJEŠĆE O RADU- ISPITNI LIST

Br.	Datum:
018 / 12	26.02.2018.
KONTAKT OSOBA	UGOVOR-NARUDŽBA br.

Lokacija uređaja	Naziv	Ulica i broj	Mjesto
	TEHNIKA D.D.	RADNIČKA 182	ZAGREB
Primateelj računo	Naziv	Ulica i broj	Mjesto
			M.B.

Plamenik	br.	Proizvod	Tip	Tvornički broj	God. proizvodnje	Mješolita	Sklopna shema br.
	1.	VESTAVPT	WL 30 Z-C	599245110	2010		
	2.						
Kotao	br.	Proizvod	Tip	Tvornički broj	God. proizvodnje	Učin	
	1.	ROBBY	R-200	2277	1980		200000/L
	2.						

Plin	Protok V _m /h	Protlačni tlak		Temper. usis. zraka C	Temp. dim. plinova C	Kotao temp./tlak C bar	O ₂ vol %	CO mg/m PPM	NO mg/m PPM	NO ₂ mg/m PPM	NOx mg/m PPM	SO ₂ mg/m PPM	CO ₂ vol %	ETA %	GUBICI %	Podtlak / tlak ložište		Kontrol. struja µA	Položaj post. mot	Ø dimnjaka	
		ispred regulatora tlaka mbar	iza regulatora tlaka mbar													hPa	kraj kotla hPa				
Plamenik br. 1																					
Plamenik br. 2																					

Ulje	Sopnice Gall.	Tlak pumpu bar	Temper. usis. zraka C	Temp. dim. plinova C	Kotao temp./tlak C bar	O ₂ vol %	CO mg/m PPM	NO mg/m PPM	NO ₂ mg/m PPM	NOx mg/m PPM	SO ₂ mg/m PPM	CO ₂ vol %	ETA %	GUBICI %	Podtlak / tlak ložište		dimni broj po Bachar.	Protok ulja L/h	Visina dimnjaka
															z. tip	bar			
Plamenik br. 1		14	5	251	50	6.3	0	65	0	65	16	10.8	86.8	12.2		0.34			
Plamenik br. 2		14	5	255	55	5.4	0	68	0	68	19	11.4	85.4	14.6		0.37			

Kontrola nepropusnosti plinske rampe i instalacije u kotlovnici izvršena komprimiranim zrakom Ispitni tlak: _____ mbar Pad tlaka: _____ mbar Ispitno vrijeme: _____ min.	Namještanje tlačnog osjetila: Sklopni tlak tlač. osjetila za plin: _____ mbar Sklopni tlak tlač. osjetila za zrak: _____ mbar Vrsta goriva: Plin-Ulje _____ kWh/m /kg	Kotao: Namještene vrijednosti Termostat / Presostat SIG. _____ GRANIČNI _____ REG. _____ Sigurnosni ventil otvara na _____ bar. Vrijeme provjetravanja od starta do potpale _____ sek.	
	Datum	26.2.2018.	UKUPNO
	R. sati redovni	2x2	
	R. sati prekovrem. (+ %)		
VRIJEME NA PUTU	2x1		
KILOMETRI	50		

IZVRŠENI RADOVI:	UGRAĐENI MATERIJAL	KOL.
INTERVENCIJA ZBOG KVABA NA ULJOM PLAMENIKU		
ZBOG NISKE TEMPERATURE DOŠLO DO SMRZAVANJA USISA GORIVA		
PLAMENIK ISPITAN I PODEŠEN TE JE OSTAO U ISPRAVNOM RADU		
PROVEDENA KONJUTERSKA ANALIZA		
PROJEKCIJA TE U PRILOGU		
PRILOGU DVA MIJERNA LISTA		

(Žig i potpis stranke)

(Žig i potpis servisera)

List 1. (crni-naručiocu), List 2. (plavi-naručiocu uz račun), List 3. (crveni-eko plamenu uz račun), List 4. (zeleni-serviseru)

ekoplamen Štimac d.o.o.

servis i montaža plamenika

♦ 10370 Dugo Selo ♦ I.G. Kovačića 19 ♦ OIB: 60384488368 ♦ IBAN: HR8323600001102629207

TEHNIKA d.d.

Ul. Grada Vukovara 274

10000 Zagreb

R - 1

Dugo Selo, 30.09.2017. 12:17

Dospijeće: 15.10.2017.

Podaci o kupcu:

šifra: 000988 OIB: 73037001250

tel: 6188-224 faks: 6187-697

Naš znak: S-01/A-Popr+RS

Račun 17090129

Fiskalni broj računa: 131-1-5

Na temelju narudžbe broj 281/TP od 21.09.2017. zaračunavamo Vam dolje navedena dobra:

Rb	Šifra	Naziv artikla	P%	JM	Količina	V:Cijena	Rbt%	V Iznos
Ispitni list broj 052R/2017 od 28.09.2017								
1	282	DEFEKTAŽA KVARA	25	kom	1	600,00		600,00
2	2	SERVIS ULJNOG PLAMENIKA WESHAUPT WL30 NA KOTLU ROBBY 200 000kcal/h	25	kom	1	1.200,00		1.200,00
3	7	KOMPJUTORSKO MJERENJE IZGARANJA	25	kom	2	140,00		280,00
4	42	SAPNICA	25	kom	2	115,00		230,00
5	2250	PROCESOR W-FM25	25	kom	1	3.800,00		3.800,00
6	2204	SKLOPNIK MOTORA S KABELIMA	25	kom	1	606,00		606,00
7	2244	FILTER ULOŽAK	25	kom	1	80,00		80,00
8	196	FILTER PUMPE	25	kom	1	180,00		180,00
9	1295	DISPLEJ WEISHAUPT	25	kom	1	955,00		955,00

Način plaćanja: transakcijski račun

Platiti cijeli iznos u roku od 15 dana

U nalogu za plaćanje pozovite se na broj HR01 17090129-19

Ukupno bez poreza: 7.931,00

Pdv osnovica (25%): 7.931,00

Pdv (25%): 1.982,75

Iznos računa (HRK): 9.913,75

Za prekoračenje valute plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu!!!!

Roba je vlasništvo Eko plamen Štimac d.o.o. do podmirenja računa

U slučaju ne ispunjenja dospjele novčane obveze - vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave (ovog računa)

Direktor: Ivan Štimac

ekoplamen
Štimac d.o.o.
Dugo Selo

eko plamen štimac d.o.o.

servis i montaža plamenika

♦ 10370 Dugo Selo ♦ I.G. Kovačića 19 ♦ OIB: 60384488368 ♦ IBAN: HR832360001102629207

ISPITNI LIST Nr.:052R/2017

Datum : 28.09.2017

LOKACIJA UREĐAJA :

Naziv : Tehnika d.d.
 Ulica : Radnička 182
 Mjesto : Zagreb
 Kontakt osoba :
 Telefon :

PRIMATELJ RAČUNA:

Naziv : Tehnika d.d.
 Ulica : Radnička 182
 Mjesto : Zagreb
 M.B. :
 Narudžba :

Plamenik	br.	Proizvod	Tip	Tvornički broj	Godina
	1.	Weishaupt	WL30Z-C	599245110	2010
	2.				
	3.				

Kotao	br.	Proizvod	Tip	Tvornički broj	Godina	Učin kcal/h
	1.	Robby	R - 200	2277	1980	200000
	2.					
	3.					

Mjerenje sagorjevanja vršeno mjernim instrumentom (kompjuterom) marke RBR, tip:ECOM JN. Isti baždaren od strane "Zavoda za mjeriteljstvo" u laboratorijima "Strojarskog fakulteta" i "Dreger Croatia".

Mjerene vrijednosti:	Plamenik 1		Plamenik 2		Plamenik 3	
	Djelomično opterećenje	Puno opterećenje	Djelomično opterećenje	Puno opterećenje	Djelomično opterećenje	Puno opterećenje
Sapnice - [gail.]	2.75	2.00				
Kut rasprskavanja [%]	60	60				
Tlak pumpe - [bar]	13	13				
Temperatura usisa zraka- [°C]	19	19				
Temperatura dimnih plinova- [C]	288	270				
Temperatura kotla- [°C]	60	60				
O ₂ - [vol %]	6.9	5.7				
CO- [mg/m ³]	4	4				
NO- [mg/m ³]	53	61				
NO ₂ - [mg/m ³]	0	0				
NOv- [mg/m ³]	53	61				
SO- [mg/m ³]	23	20				
CO ₂ -[vol %]	10.3	11.2				
ETA - [%]	88.4	87.1				
Gubitci - [%]	11.6	12.9				
Potlak / tlak u lozistu - [hpa]						
Potlak / tlak dimnjaka - [hpa]	-0.17	-0.18				
Kontrolna struja - [μA]						
Položaj postavnog pogona - [°]						
Vrsta goriva te kalorična vrijednost istoga			LOŽ ULJE – extra lako kWh/m ³ /kg			

Namještene vrijednosti na peći i plameniku:

	Br. 1.	Br. 2.	Br. 3.
-sigurnosni termostat: [°C]	95		
-granični termostat : [°C]	75		
-regulacioni termostat : [°C]	70		
-položaj raspršne ploče za zrak : [mm]	15		
-vrijeme provjetravanja od starta do potpale: [sec]	15		

Datum	--.09.2017	28.09.2017
Radni sati redovni	2x2	
Radni sati prekovremeni		
Vrijeme na putu	1	1
Kilometri	65	65


Ugrađeni materijal	količina	Ugrađeni materijal	Količina
Procesor plamenika W-FM25 Weishaupt	1	Displej plamenika Weishaupt	1
Sklopnik motora sa kablovima Weishaupt	1		
Dizna 2.00/60	1		
Dizna 2.75/60	1		
Filter ulja	1		
Filter pumpe	1		
potrošni materijal			

IZVRŠENI RADOVI :

Defektaža kvara, te ugradnja novog programatora plamenika sa sklopnikom motora.
Izvršen redovni servis uljnog plamenika.
Plamenik očišćen i ispuhan te zamjenjeni dizne i filteri.
Provedena kompjutorska analiza sagorjevanja.
Plamenik podešen te ostao u ispravnom radu.
Prilog dva mjerna lista.

RADOVE IZVODILI :

Bojan Retel.




eko plamen
Žig i potpis servisera
Dugo Selo

NARUDŽBENICA br. 281/TP

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
 Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb
 OIB: 73037001250
 T. 01/ 3794 002; 6301 152
 F. 01/ 3496 924; 6187 697 | www.tehnika.hr

Datum: 21.9.2017Dobavljač: EKO PLAMEN

Redni broj	NAZIV I OPIS ROBE / USLUGE	Jed. mjera	Količina	Jedinična cijena	IZNOS
1.	POPRAVAK PLAMENIKA WEISHAUP				

OB-86

Rok izvršenja: ODMAHIsporuka na naslov: R.J. MEHANIZALISA

Način otpreme:

Način plaćanja: VIRMAN 15 DANA

Rabat:


Potpis naručitelja: Toničan Prig



RF 29746751 I HR



R



FINA

RC ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 70

10000 ZAGREB



POSTPAK