PARTNER ELECTRIC d.o.o.,
Kobilić 32, 10410 Velika Gorica, Croatia
Tel: +385 (01) 6182 900 Fax: +385 (01) 6187 754
OIB 21246000051 IBAN HR4623400091110525726
www.pe.hr info@pe.hr

Mjesto/datum: NOVSKA 12.12.25

Radni nalog br: 10460

Ime i prezime zaštitara: ZLATKO BORŠAK

Broj zaštitarske iskaznice: 1650

Broj Ugovora:

Korisnik/objekt: HAKADESCH d.o.o. USTEĆA (PROIZVODNA HALA OBRTNIČKA ULICA 31a)

Adresa: KOLODVORSKA 41

Grad: NOVSKA

Ime odgovorne osobe: HRVOJE PANLEŽIĆ

Telefon korisnika:

Vrsta opreme/sustava: VATRODOJAVA

Model opreme: IFS 7002

Datum:	12.12.25	Radni sati:	/	Dolazak na objekt:	/	Odlazak s objekta:	/

Opis izvedenih radova

- DOLAZAK NA OBJEKT POZIVOM STRANKE
- PREGLED I DIJAGNOSTIKA SUSTAVA VATRODOJAVE RADI UTVRĐIVANJA NEDOSTATAKA PREMA POMUDI 420-1-4
- ZBOG PROVJERE ZASIĆENOSTI I ZAPRLJANOSTI POTREBNO ZAMIJENITI 5 X OPTIČKI JAVLJAČ POŽARA FD7130, DA BI SE ZAMJENA MOGLA OBAVITI POTREBNA BIJA ZA RAD NA VISINI CCA 10-12 m TE ŠIRINA BIJE 1 m (1/7, 1/26, 1/29, 1/50, 1/57)
- ZBOG MEHANIČKOG OŠTEĆENJA POTREBNO ZAMJENITI 1X RUČNI JAVLJAČ POŽARA FD 7150 (2/1)
- ZBOG DOTRAJALOSTI I NEISPRAVNOSTI POTREBNO ZAMJENITI BATERIJE VATRODOJAVNE CENTRALE, SUSTAVA OJAČANJA TE KOMUNIKATORA ZA DOJAVU POŽARA (12V18Ah X2, 12V2,3Ah X9)
- NEISPRAVNA JE ANALOGNA TEL. LINIJA TE NE PROLAZI DOJAVA NA DOJAVNI CENTAR VATROGASNE POSTROJBE

Status: 1. izvršeno 2. neizvršeno

Kom.	Šifra opreme	Opis opreme

Potpis zaštitara:

M.P.

Potpis odgovorne osobe na objektu:

IVAN PEREGLIN

OIB:

Molimo da prije ovjere ovog Radnog naloga provjerite točnost upisanih podataka, jer po Vašoj ovjeri Radni nalog postaje službena isprava, te se naknadno sve reklamacije po Radnom nalogu neće uvažiti. U slučaju reklamacije na izvršene radove servisera molimo da nas obavijetite na broj telefona s ovog radnog naloga