



Ivan Hudoletnjak <ivan.hudoletnjak@gmail.com>

Odg: ponuda**S4G / Elektro Performance** <elektro.performance@gmail.com>
Prima: Ivan Hudoletnjak <ivan.hudoletnjak@gmail.com>

25. srpnja 2022. u 23:21

Poštovani,

Vezano za elektranu Stupnik 1

Prvenstveno moram napomenuti da se negdje oko 15.06.2022 dogodilo nevrijeme sa Tučom gdje elektrana nakon toga radi sa kapacitetom snage 40%. Vjerojatno se dogodilo oštećenje stringa ili nekog panela, gdje treba istražiti kvar. Isto tako vidljivo na slikama, postoji korozija na spojevima kao zub vremena starosti. Isto tako moram napomenuti da je u slijedećoj godini potrebno napraviti veliki servis invertera što u današnjim okvirima premašuje cijenu novog invertera.

Cijena elektrane istog kapaciteta sa 10X boljom tehnologijom kompletno nova sa ugradnjom košta 69000kn što je cijena približno ponuđenoj cijeni ove stare elektrane koja je gotovo već za otpis radi neodržavanja i proteka vremena.

Kako bi preuzeo elektranu Stupnik1 i vratio je u pravu funkciju sukladno starosti potrebno je uložiti slobodna procjena 3000-5000€ koja bi zbog starosti mogla raditi u cca 70% kapaciteta, te preuzimanje priključka po starom sistemu ishođenja dokumentacije bi trajalo cca 2 godine taman kada ugovor izlazi i elektrana bi bila nefunkcionalna i za zbrinjavanje na otpad. (Znači samo problemi i dodatni troškovi u prazno bez funkcije). Tako da je procjena Procjenitelja i više nego solidna s obzirom na situaciju i stanje elektrane te cijene na današnjem tržištu.

Moj prijedlog bi bio da se u elektrana otkupi barem za 50% ponuđene vrijednosti.

L.p.

[Citirani tekst je skriven]